

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00035

029750

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». ОГРН: 1077761125628. Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: Российская Федерация, 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22. Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». ОГРН: 1077761125628. Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: Российская Федерация, 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22. Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2. Офис 412. Тел.: 8 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK MarposadCabline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0005-2019 и состоящие из:
- огнестойких кабелей, изготавливаемых по ТУ 3500-002-71025920-2009, ТУ 3521-004-71025920-2016 на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ

код ОК 034 (ОКПД 2) 42.22.12

код ТН ВЭД -----

включительно, производства АО «Марпосадкабель»;

- систем кабельных лотков и лестниц металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»;

- лотков металлических проволочных для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»;

- коробок распаячных огнестойких ПС товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3464-001-86833092-2008 производства ООО «Пласткор»;

- огнестойких коробок монтажных ДВК.П изготавливаемых по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»;

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СП6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара». См. приложение бланки №№005295, 005296.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ Н-7/07-2019, Н-8/07-2019, Н-9/07-2019 от 16.08.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г.

Схема 4 С

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства №002Д/ОС-18 от 07.03.2019 г. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Сертификаты соответствия на

кабель огнестойкий №№:С-РУ.ПБ57.В.03411, ТС RU C-РУ.АЛ32.В.07816.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.09.2019 г. по 19.09.2024 г.



Руководитель (заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.Н. Сорокин

Д.В. Борисов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00035

(номер сертификата соответствия)

005296

(учетный номер бланка)

Время сохранения работоспособности кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты
(огнестойкие кабельные линии ОКЛ)

типа «IEK MarposadCabline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0005-2019 в условиях испытаний:

Кабели огнестойкие производства АО «Марпосадкабель»	Систем кабельных лотков металлических (перфорированных и неперфорированных)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Систем кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Лотков металлических проволочных** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»
1	2	3	4
Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марок: КВВГнг(А)-FRLS; КВВГЭнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-002-71025920-2009			
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	15 мин	15 мин	16 мин
КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5	30 мин	30 мин	33 мин
Кабель силовой марки "ППГ", огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из материалов не содержащих галогенов, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, изготавливаемые по ТУ 3521-004-71025920-2016			
ППГнг(А)-FRHF 0,66 1х1,5	15 мин	15 мин	15 мин
ППГнг(А)-FRHF 0,66 5х10,0	61 мин	62 мин	65 мин
Коробки монтажные огнестойкие ДВК.П изготавливаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Ленспецавтоматика»	15 мин	15 мин	15 мин
Коробки распаячные огнестойкие ПС товарного знака IEK изготавливаемые по ТУ 3464-001-86833092-2008 производства ООО «Пласткор»	15 мин	15 мин	15 мин

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

В.Н. Сорокин

Эксперт (эксперты)

Д.В. Борисов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00035

№

(номер сертификата соответствия)

005295

(учетный номер бланка)

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK MarposadCabline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0005-2019 состоящие из:

Кабели огнестойкие производства АО «Марпосадкабель»	Систем кабельных лотков металлических (перфорированных и неперфорированных)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Систем кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Лотков металлических проволочных** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»
1	2	3	4
Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марок: КВВГнг(A)-FRLS; КВВГЭнг(A)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-002-71025920-2009	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15
Кабель силовой марки "ППГ" с изоляцией и оболочкой из материалов не содержащих галогенов, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF; ППГЭнг(A)-FRHF; ПвПГнг(A)-FRHF; ПвПГЭнг(A)-FRHF, изготавливаемые по ТУ 3521-004-71025920-2016	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15
Коробки монтажные огнестойкие ДВК П изготавливаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Ленспецавтоматика»	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15
Коробки распаячные огнестойкие ПС товарного знака IEK изготавливаемые по ТУ 3464-001-86833092-2008 производства ООО «Пластикор».	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15	Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15

*Системы кабельных лотков металлические (перфорированные и неперфорированные) и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, системы кабельных лестниц металлические для электропроводок и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» имеют предел огнестойкости по потере несущей способности R90, сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00119 срок действия с 06.03.2018 по 05.03.2021;

** Лотки металлические проволочные для электропроводок и аксессуаров к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» имеют предел огнестойкости по потере несущей способности R60, сертификат соответствия № АПБ.RU.ОС002.2.Н.00604 срок действия с 31.08.2016

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

В.Н. Сорокин

Эксперт (эксперты)

Д.В. Борисов

